



INSTYTUT NAFTY I GAZU

OIL AND GAS INSTITUTE
PL 31-503 Kraków, ul. Lubicz 25a

Telefon: +48/12/ 4210033
Fax: +48/12/ 4210050
Internet: www.inig.pl

REGON: 000023136
NIP: 675-000-12-77
e-mail: office@inig.pl

ODDZIAŁ WARSZAWA
PL 01-224 Warszawa
ul. Kasprzaka 25
Telefon: +48/22/ 6321799
Fax: +48/22/ 6326313

ODDZIAŁ KROSNO
PL 38-400 Krosno
ul. Armii Krajowej 3
Telefon: +48/13/ 4368941
Fax: +48/13/ 4367971

POTWIERDZENIE ZGODNOŚCI WYROBU Z WYMAGANIAMI BEZPIECZEŃSTWA

GTI-101/2005

Wydane na podstawie badań w Instytucie Nafty i Gazu,
31-503 Kraków, ul. Lubicz 25a.

Badania wykonane przez: **Zakład Technik Instalacyjnych**

Laboratorium Badań Armatury Instalacji Gazowych i Spalinowych

Wyniki badań zawarto w Opinii Nr 4382GTI045

Nazwa wyrobu:

LUTY FOSFOROWE Z DODATKIEM SREBRA
TYP PAG 60 O ZAKRESIE TEMPERATUR TOPNIENIA 650°C-720°C
PRZEZNACZONE DO ŁĄCZENIA ELEMENTÓW
WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI GAZOWYCH
WYKONANYCH Z MIEDZI

spełnia wymagania w zakresie bezpieczeństwa zawarte w polskich normach i kryteriach technicznych w zakresie ciśnień roboczych do 1 MPa i mogą być stosowane do łączenia elementów wewnętrznych instalacji gazowych wykonanych z rur miedzianych i łączników z miedzi i brązu.

Posiadacz zezwolenia: BISAN Sp. z o.o.
ul. Zawodzie 7
02-981 Warszawa

Termin ważności: 03 maja 2008 rok
Kraków, 04 maja 2005 roku

Z-ca Dyrektora INiG
ds. Gazownictwa

[Signature]
doc. dr inż. Andrzej Froński